

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.07.2014

№ 340р

О повреждении ВЧ заградителей

В период с 10.02.2011 по 17.03.2014 произошло пять технологических нарушений, связанных с повреждением высокочастотных заградителей (далее - ВЧЗ) по причине разрушения узлов крепления шлейфов и гирлянд ВЧЗ вследствие длительного циклического воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.

С целью предотвращения подобного рода нарушений:

1. Генеральным директорам филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС:

1.1. Для строящихся и реконструируемых объектов предусматривать (при необходимости вносить изменения в действующие договоры) конструкцию ВЧЗ, позволяющую обеспечить их установку на изолирующих опорах или подвеску на конструкциях подстанций в двух точках, расположенных в плоскости симметричного сечения реактора, на V-образной гирлянде изоляторов. Расстояние между двумя проушинами ВЧЗ для подвески на V-образной гирлянде изоляторов должно быть не менее 600 мм. Если диаметр ВЧЗ менее 600 мм, предусмотреть установку дополнительной гирлянды с применением двухцепных коромысел.

1.2. На действующих объектах при организации и проведении плановых ремонтов ВЛ предусмотреть и выполнить установку ВЧЗ с учетом требований п. 1.1.

2. Исполняющему обязанности начальника Департамента инновационного развития Архипову И.Л. совместно с начальником Департамента развития систем связи Родионовым В.Н. в соответствии с приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 11.06.2013 № 356 «О стандартах организации ОАО «ФСК ЕЭС» и на основании настоящего распоряжения внести соответствующие изменения в Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» Общие технические требования к устройствам обработки и присоединения каналов ВЧ связи по ВЛ 35-750 кВ (СТО 56947007-33.060.40.125-2012).

Срок: 30.10.2014.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правления -
главный инженер

В.П. Дикой

Рассылается: секретариат Дикого В.П., Департамент развития систем связи, Департамент инновационного развития, Департамент организации эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования, филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС.

Кольцов А.В.

Андреев Д.А. (604) 91-26

Визы: Корсунов П.Ю., Шик В.Б., Архипов И.Л., Родионов В.Н., Загоскин Р.И., Фаустов Д.В., Устюгов Д.В.